



Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»

Юр. адрес: 143960, Московская область, г.Реутов, ул.Ашхабадская, д.27, корп.4, тел./факс: 665-67-88

Фактич. адрес: 105523, г. Москва, Щелковское ш, д.100, корп.108

Исх.№ 5/Н от 30.10.17 г.

Главному инженеру
ООО «МКД Сервис»
Рыбакову И.А.

Уважаемый Игорь Александрович.

Довожу до Вашего сведения результаты внеплановой проверки лифтов по адресу:
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6, корп.1.

Произведена проверка лифтов зав. №№: 40145063, 40145062, 40145064, 40145065, 40145066, 40145067, 40145077, 40145076, 40145079, 40145078, 40145080, 40145081, 40145082, 40143727, 40143728, 40143729, 40143730, 40143731, 40143732, 40143733, 40143734, 40143735, 40143736, 40145049, 40145050, 40145052, 40145053, 40145054, 40145055 (29 лифтов).

Выявлен обрыв нитей пряди несущего каната лифта зав.№ 40145066 (№5) во втором подъезде (заактировано), лифт находится на ежедневном контроле. Произведен ремонт Платы LCE 230+ADO/ACL, отвечающей за работу привода дверей кабины (открытие и закрытие) лифта зав.№ 40145065 (№4) во втором подъезде. Заактирован дребезжащий пускатель на лифт зав.№ 40145067 (№6) второго подъезда.

Все лифты находятся в технически исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную работу. Проверены все шунты, заход датчиков, все замки дверей шахты и двери кабин лифтов. Проверена вся система безопасности лифтов.

С уважением,
Начальник участка

С.А.Преснов